Начальнику ОНД по Миллеровскому и Чертковскому
районам Главного управления МЧС России
по Ростовской области
подполковнику внутренней службы
Колпакову С.В.
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №10
Клевцовой Галины Сергеевны
346130 Ростовская область, Миллеровский район,
г. Миллерово, ул. Думенко, 34. тел.8 (863 85) 2-69-70

ИНФОРМАЦИЯ

В ходе проведения плановой выездной проверки Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №10, согласно распоряжения № 34 от 17.02.2015г. в период с 16.03.2015г. по 10.04.2015г., инспектором Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Губенко С.В. был составлен протокол об административном правонарушении № 261-47/2015/1 от 10.03.2015 года по ст.88.п.1; ст.4, СП 5.13130.2009; ст.4,СП 1.131302009 п.5.2.12. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г., а именно:

- дверь в электрощитовой, кладовой, и прачечной выполнены не противопожарными с нормируемыми пределами огнестойкости;
- электрощит не оборудован автоматической установкой пожаротушения;
- отсутствует второй эвакуационный выход из групповой ячейки(группы № 3).

Согласно предписания № 34/1/1 от 10.04.2015г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности сообщаю, что вышеперечисленные нарушения, мною устранены в полном объеме.

« 18 » января 2016 г.

Заведующий /Клевцова Г.С./