



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности по Миллеровскому и Чертковскому районам
ул. Ленина, 13, г. Миллерово Ростовская область 346130
Телефоны: (86385) 2-66-60 факс (86385) 2-06-58
http://www.rostovgpn.narod.ru E-mail: 19ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 34 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад №10

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 17.02.2015 г. №34 о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД по Миллеровскому и Чертковскому районам Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Колпаковым С.В., в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов «16» марта и по 10 часов «10» марта 2015 г. (20 рабочих дней) проведена плановая выездная проверка инспектором отделения надзорной деятельности по Миллеровскому и Чертковскому районам УНД ГУ МЧС России по Ростовской области-государственным инспектором Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Губенко Сергеем Владимировичем в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №10, по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Думенко, 34.

совместно с: заведующей МДОУ детский сад №10 Клевцова Галина Сергеевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Дверь в электрощитовой, кладовой и прачечной выполнены не противопожарными с нормируемыми пределами огнестойкости.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 88. п. 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с	19.01.2016	

		нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.		
2.	Электропитание не оборудовано автоматической установкой пожаротушения	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)» п. 8, Приложение А. таблица А.4 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	19.01.2016	
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход из групповой ячейки (группы №3)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4., СП 1.13130.2009 п.5.2.12. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.	20.02.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Инспектор ОНД по Миллеровскому и Чертковскому районам-государственный инспектор Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору Губенко С.В.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

М.Л.П.*  подпись

« 10 » апреля 2015 г.

Предписание для исполнения получил:


Подпись


(должность, фамилия, инициалы)

« 10 » апреля 2015 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) исполнителя (указывается только наименование)
1	Двери из неадекватной, хлипкой и непрочной древесины, не защищенные противопожарными нормативными пределами огнестойкости.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент в области пожарной безопасности» Статья 88, п. 1. Двери, изготовленные из древесины различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями	15.01.2016	