

Заместителю руководителя  
Северо-Кавказского управления  
Ростехнадзора  
Теслеву В.Н.

От ответственного за электрохозяйство  
муниципального дошкольного образовательного  
учреждения детский сад №10.  
Клевцовой Галины Сергеевны  
346130 Ростовская область, Миллеровский район,  
г. Миллерово, ул. Думенко, 34. тел.8 (863 85) 2-69-70

### ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый Валерий Николаевич!

В ходе проведения плановой выездной проверки муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №10, согласно распоряжения Северо-Кавказского управления Ростехнадзора №795/Р от 12.02.2015г. в период с 16.03.2015г. по 27.03.2015г., главным государственным инспектором Каменского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Алексенко Андреем Петровичем, был составлен протокол об административном правонарушении № 29-14.1-018/-15 от 16.03.2015 года по ст. 9.11 в отношении меня, ответственного за электрохозяйство муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 Клевцовой Г.С., о невыполнении мною своих должностных обязанностей, а именно:

- в помещении электрощитовой (ЗРУ-0,4кВ) отсутствуют электрозащитные средства (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты РУ напряжением до 1000В), ковры диэлектрические резиновые (ПТЭЭП п.2.2.21, Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (ИПИСЗИЭ) п.2.12.1, приложение №8);
- открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет (ПТЭЭП п.2.7.7).

Сообщаю, что вышеперечисленные нарушения, мною устранены в полном объеме

« 31 » марта 2015 г.

/Клевцова Г.С./